

Erläuterungen

Die Seniorenresidenz am Salzbach GmbH an der Hannoverschen Straße in Bad Rothenfelde befindet sich im Bau. Sie soll an das Fernwärmenetz der Klinik Am Kurpark angeschlossen werden. Hierfür wird der Bau einer Fernwärmeleitung mit Vor- und Rücklauf einschl. Steuerkabel von der Klinik am Kurpark bis zu der Seniorenresidenz am Salzbach GmbH an der Hannoverschen Straße erforderlich.

Es kommen zwei Fernwärmerohre da 178 mm mit jeweils einem Produktenrohr da 80 mm und ein Leerrohr da 50 mm mit Steuerkabel zum Einbau. Sie werden mittels Horizontalbohrungen im Bohrspülverfahren eingebaut.

Die Trasse verläuft von der Klinik Am Kurpark unter dem Freibadgelände, südlich anschließendem Parkplatz und der Hannoverschen Straße bis zum Grundstück der Seniorenresidenz am Salzbach GmbH. Eine Trassierung längs der Hannoverschen Straße in offener Bauweise wäre 50 Prozent länger und somit im Betrieb unwirtschaftlich.

Die Horizontalbohrungen verlaufen in mind. sechs Metern Tiefe. Die Bauwerke des Freibades und die Rohrleitungen in der Hannoverschen Straße werden nicht beeinträchtigt. Die Bohrungen finden ausschließlich in gewachsenem Boden statt. Die Tiefenlage unter dem Parkplatz wird so gewählt, dass der evtl. spätere Bau einer Tiefgarage in der gleichen Höhenlage der Tiefgarage der Seniorenresidenz am Salzbach GmbH nicht beeinträchtigt wird.

Weitere Einzelheiten sind der Planunterlage zu entnehmen.

Bad Rothenfelde / Borgholzhausen, den 07.04.2016

Residenz am Salzbach GmbH

Birkenkamp 13

49214 Bad Rothenfelde

Telefon (05424) 294260

www.residenzamsalzbach.de

Antrag

der Seniorenresidenz am Salzbach GmbH, Birkenkamp 13 in 49214 Bad Rothenfelde zur Unterquerung des Freibadgeländes, des südlich anschließenden Parkplatzes und der Hannoverschen Straße von der Klinik Am Kurpark bis zur Seniorenresidenz am Salzbach GmbH an der Hannoverschen Straße mit zwei Fernwärmerohren DA 178 mm einschließlich jeweils einem Produktenrohr DA 80 mm und einem Kabelleerrohr DA 50 mm

Die Seniorenresidenz am Salzbach GmbH, Birkenkamp 13 in 49214 Bad Rothenfelde beantragt die Unterquerung des Freibadgeländes, des südlich anschließenden Parkplatzes und der Hannoverschen Straße von der Klinik Am Kurpark bis zur Seniorenresidenz am Salzbach GmbH an der Hannoverschen Straße mit zwei Fernwärmerohren DA 178 mm einschließlich jeweils einem Produktenrohr DA 80 mm und einem Kabelleerrohr DA 50 mm.

Bestandteile des Antrags

- Erläuterungen
- Lageplan mit Schnitt

49214 Bad Rothenfelde, den 07.04.2016



Residenz am Salzbach GmbH

Birkenkamp 13
49214 Bad Rothenfelde
Telefon (05424) 294260
www.residenzamsalzbach.de